สรุปผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

TSIC-ID 85302-0121

ชื่อนิติบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่ออาคารควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

☐ ผ่านการตรวจสอบ

☑ ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องแก้ไขในปีต่อไป

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ขั้นตอน	หัวข้อการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบฯ			หมายเหตุ
		สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง		
			ร้ายแรง	ไม่ร้ายแรง	
1	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน	✓			
2	การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น	✓			
3	นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	✓			
4	การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	✓			
5	การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน				
	การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า			✓	ป.24 (ข.3)
	การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน	-			
	แผนการฝึกอบรม	✓			
	แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	✓			
6	การดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน				
	การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน	✓			
	การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า	✓			
	การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน	-			
	การตรวจสอบแผนการฝึกอบรม	✓			
	การตรวจสอบแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	✓			
7	การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน	✓			
8	การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน	✓			

<u>รายละเอียดความไม่สอดคล้องผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประเภทไม่ร้ายแรง</u>

<u>ขั้นตอนที่ 5</u>

- หน้ารายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) ควรเพิ่มเติมภาพดำเนินการก่อนปรับปรุงและแสดงวิธีการคำนวณประกอบ

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

<u>ขั้นตอนที่ 5</u>

- ควรระบุชื่อผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมฯ เป็นรายชื่อตัวบุคคล

<u>ขั้นตอนที่ 6</u>

- ควรแนบภาพการดำเนินการหลังปรับปรุงและเอกสารแสดงวิธีการคำนวณประกอบเพิ่มเติม

<u>อื่นๆ</u>

- หัวข้อที่ 4.1.2.1 และ 6.3.2.1 ฐานข้อมูล พพ. อาคารมีขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ารวม 21,990 kVA จากการตรวจสอบรายงานฯ พบว่าอาคารมีขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ารวม 19,675 kVA ขอให้อาคารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ามาที่ พพ. เพื่อทำการปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป

ลงชื่อ .....อป.....

(นางสาวอาโป โพธิ์ทอง)

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

เลขที่ ..173../..2569...

วันที่ ...19.../....ตุลาคม.../...2569.....