รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อนิติบุคคล	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา			
อาคาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา			
TSIC-ID	85302-0121 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี			
2. กลุ่ม	กลุ่ม 2			
3. ที่อยู่อาคาร	เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000			
โทรศัพท์	255321	โทรสาร	244739	E-mail
4. ที่อยู่สำนักงาน	-			
5. ประเภทอาคาร	สถานศึกษา			
6. จำนวนอาคารทั้งหมด	61 อาคาร			
7. ข้อมูลอาคาร				
- จำนวนพนักงาน	1177 คน			
- จำนวนแผนก/ฝ่าย	23 แผนก/ฝ่าย			

8. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ลำดับที่	ชื่อนามสกุล	คุณสมบัติ	ทะเบียนเลขที่	เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1	นางจรรยา สุริยันต์	ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ	ผชอ.06208	1-xxxx-xxxxx-xx-71
2	นางศิริวรรณ ติสันเทียะ	ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ	ผชอ.06209	3-xxxx-xxxxx-xx-71
3	นายสุเมธ จันทร์สุดา	ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ	ผชอ.07426	3-xxxx-xxxxx-xx-81
4	นายสมิทธ์ ปรีชาญาณ	ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส	ผอส.03607	3-xxxx-xxxxx-xx-55
5	นายเทอดศักดิ์ วีระเท่า	ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ	ผชอ.17504	3-xxxx-xxxxx-xx-53

***กรณีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขาดข้อมูลบัตรประชาชน และไม่เคยลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ eService
แอดมินจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบในฐานะผู้รับผิดชอบเพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน เพื่อให้ พพ. ปรับปรุงข้อมูลระบบ

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ	(ก)	เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
	(ข)	เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
	(ค)	เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
	(ง)	เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
	(จ)	เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส	(ก)	เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
	(ข)	เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ใบคำรับรองการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี ปี 2568

อาคารควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

TSIC-ID 85302-0121 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

วันที่ 30 มี.ค. 2569

2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ

คนที่ 1 ลงชื่อ นางจรรยา สุริยันต์

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

ทะเบียนเลขที่ ผชอ.06208

วันที่ 30 มี.ค. 2569

คนที่ 2 ลงชื่อ นางศิริวรรณ ติสันเทียะ

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

ทะเบียนเลขที่ ผชอ.06209

วันที่ 30 มี.ค. 2569

คนที่ 3 ลงชื่อ นายสุเมธ จันทร์สุดา

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

ทะเบียนเลขที่ ผชอ.07426

วันที่ 30 มี.ค. 2569

คนที่ 4 ลงชื่อ นายสมิทธ์ ปรีชาญาณ

ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ทะเบียนเลขที่ ผอส.03607

วันที่ 30 มี.ค. 2569

3. เจ้าของโรงงานควบคุม

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของโรงงานควบคุม/ผู้รับมอบอำนาจ ขอรับรองว่าได้ดำเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ นายยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

วันที่ 30 มี.ค. 2569

ลงชื่อ

วันที่

4. ยื่นต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

*** ได้ส่งรายงานการจัดการพลังงาน และ รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับ พพ. แล้วเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2569 ***

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



รูปที่ 1-1 ผังโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

1.2 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ




รูปที่ 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ


1.3 วิธีการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

- ☐ ติดประกาศ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ/วารสาร - ฉบับ
- ☑ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้ได้รับ 11 คน ระดับของผู้ได้รับ .....
- ☐ โปสเตอร์ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เสียงตามสาย สัปดาห์ละ - ครั้ง ช่วงเวลา .....
- ☐ การประชุมพนักงาน เดือนละ - ครั้ง
- ☑ อื่นๆ ระบุ website กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



ระบบ e-office มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



website กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา https://bgm.nrru.ac.th/posts/37

รูปที่ 1-3 ภาพการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

ระดับคะแนน	นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	การจัดองค์กร	การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ	ระบบข้อมูลข่าวสาร	ประชาสัมพันธ์	การลงทุน
4	มีนโยบายการจัดการพลังงานจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัท	มีการจัดองค์กรและเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน	มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและทีมงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม ติดตามผล หาข้อผิดพลาด ประเมินผล และควบคุมการใช้งบประมาณ	ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการประหยัดพลังงาน และผลการดำเนินงานของการจัดการพลังงาน	จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของโครงการ
3	มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร	ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายต่างๆ	คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเป็นช่องทางหลักในการดำเนินงาน	แจ้งผลการใช้พลังงานจากมิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการประหยัด	ให้พนักงานรับทราบโครงการอนุรักษ์พลังงาน และให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลักในการพิจารณาการลงทุน
2	ไม่มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน	มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สายงานบังคับบัญชาไม่ชัดเจน	คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผู้ดำเนินการ	ทำรายงานติดตามประเมินผล โดยดูจากมิเตอร์ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ	จัดฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็นครั้งคราว	ลงทุนโดยดูมาตรการที่มีระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว
1	ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบจำกัด	มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการระหว่างวิศวกรกับผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน)	มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานเพื่อใช้กันภายในฝ่ายวิศวกรรม	แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่เป็นทางการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	พิจารณาเฉพาะมาตรการที่ลงทุนต่ำ
0	ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน	ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน	ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้พลังงาน	ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและบัญชีการใช้พลังงาน	ไม่มีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน	ไม่มีการลงทุนใดๆในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

หมายเหตุ:

1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก 21 แผนก ของจำนวนทั้งหมด 23 แผนก หรือบุคลากรจำนวน 284 คน จากทั้งหมด 1177 คน คิดเป็นร้อยละ 24

2. ในกรณีที่โรงงานควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้โรงงานควบคุมจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการก็ได้ หากดำเนินการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนื่องทุกๆปีจะทำให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของโรงงานควบคุม หากทางโรงงานมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนำมาใช้แทนตารางด้านบนได้

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปนี้



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อันจะส่งผลให้ลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน และจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานประจำปีที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร พลังงาน และรณรงค์กิจกรรมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมกับการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
4. สร้างความตระหนักและสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากร ด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับที่ 324/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 หรือประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานฉบับอื่นที่ขัดแย้งกับประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์)
อธิการบดี

ที่ 451/2562

รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาคำสั่งประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน


3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

- ☐ ติดประกาศ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ/วารสาร - ฉบับ
- ☑ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้ได้รับ 1,171 คน ระดับของผู้ได้รับ
- ☐ โปสเตอร์ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☑ เสียงตามสาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา 12:30-13:00 น.
- ☑ การประชุมพนักงาน เดือนละ 1 ครั้ง
- ☑ อื่นๆ ระบุ Website

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานในอาคารควบคุม



รูปที่ 3-2 ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

การประเมินระดับองค์กร

4.1.1 ข้อมูลการใช้อาคารในรอบปี 2567

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ปีที่เปิดใช้งาน	พื้นที่				เวลาทำงาน ชม./วัน	เวลาทำงาน วัน/ปี
			ปรับอากาศ	ไม่ปรับอากาศ	จอดรถในอาคาร	รวมทั้งหมด		
1	อาคาร4(คหกรรม)	2524	131.00	1,135.25	-	1,266.25	8.00	345.00
2	อาคาร5(อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ฯ)	2512	680.00	2,200.00	-	2,880.00	8.00	345.00
3	อาคาร7(อาคารโปรแกรมเทคนิคสัตว์แพทย์)	2521	160.00	80.00	-	240.00	8.00	345.00
4	อาคาร7.1(อาคารเกษตร)	2521	24.50	277.50	-	302.00	8.00	345.00
5	อาคาร9(อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก)	2538	3,899.31	10,998.69	-	14,898.00	8.00	345.00
6	อาคาร 10 (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)	2541	837.45	1,428.55	-	2,266.00	8.00	345.00
7	อาคาร 11 (อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์)	2517	272.00	2,992.00	-	3,264.00	8.00	345.00
8	อาคาร 13 (อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ)	2521	680.00	1,136.00	-	1,816.00	8.00	345.00
9	อาคาร 15 (อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว)	2535	3,004.00	-	-	3,004.00	8.00	345.00
10	อาคาร 18 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)	2536	300.00	1,154.00	-	1,454.00	8.00	345.00
11	อาคาร 21 (อาคารภัฏภิรมย์)	2541	135.00	576.00	-	711.00	8.00	345.00
12	อาคาร 22 (คณะวิทยาการจัดการ)	2540	2,432.00	4,356.00	-	6,788.00	8.00	345.00
13	อาคาร 23 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	2541	3,776.60	793.70	-	4,570.30	8.00	345.00
14	อาคารศูนย์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (หอสมุดเก่า)		1,876.00	-	-	1,876.00	8.00	345.00
15	อาคาร 24 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	2541	1,039.00	3,113.00	-	4,152.00	8.00	345.00
16	อาคาร 25 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร)	2545	213.50	1,052.75	-	1,266.25	8.00	345.00
17	อาคาร 26 (โปรแกรมศิลปะ)	2549	224.00	1,276.00	-	1,500.00	8.00	345.00
18	อาคาร 27 (อาคารบูรณวิทยาการ)	2549	5,996.00	5,844.00	-	11,840.00	8.00	345.00
19	อาคาร 28 (อาคาร ร.ร.สาธิต)	2551	462.40	3,537.60	-	4,000.00	8.00	345.00
20	อาคาร 29 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	2551	740.00	3,760.00	-	4,500.00	8.00	345.00
21	อาคาร 30 (ศูนย์อาหาร)	2551	339.00	7,661.00	-	8,000.00	8.00	345.00
22	อาคาร 31 (อาคารเรียนรวม 90 ปี)	2552	4,875.28	12,124.72	-	17,000.00	8.00	345.00
23	อาคาร 32 (อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ฯ)	2555	5,964.00	4,404.00	-	10,368.00	8.00	345.00
24	อาคาร 33 (อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต)	2555	1,025.00	3,255.00	-	4,280.00	8.00	345.00
25	อาคาร 34 (อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา)	2556	3,309.78	7,190.22	1,625.21	12,125.21	8.00	345.00
26	อาคาร 35 (อาคารหอประชุมใหม่)	2555	7,616.00	8,984.00	3,990.00	20,590.00	8.00	345.00
27	อาคาร 36 (อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ)	2559	4,225.00	13,190.00	-	17,415.00	8.00	345.00
28	อาคาร 37 (อาคารกองอาคารสถานที่และบริการ)	2559	110.00	990.00	-	1,100.00	8.00	345.00
29	อาคาร 38 (อาคารปฏิบัติการรวม)	2561	1,685.00	25,483.21	3,547.00	30,715.21	8.00	345.00
30	อาคาร 39 (อาคารเรียนโปรแกรมคหกรรมศาสตร์)	2561	160.00	32.00	-	192.00	8.00	345.00
31	อาคาร 40 (อาคารสนามฟุตบอล)	2562	258.94	532.06	-	791.00	8.00	345.00
32	อาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2559	80.00	720.00	-	800.00	8.00	345.00
33	อาคารโรงเรียนสาธิต	2541	160.00	1,114.00	-	1,274.00	8.00	345.00
34	อาคารปฏิบัติการงานศิลปะ (โรงปั้น)	2549	-	192.00	-	192.00	8.00	345.00
35	อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี	2527	1,600.00	48.00	-	1,648.00	8.00	345.00
36	อาคารสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่	2554	-	90.00	-	90.00	8.00	345.00
37	อาคารโรงน้ำดื่มทับแก้ว	2555	30.00	210.00	-	240.00	8.00	345.00
38	อาคารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์	2546	-	60.00	-	60.00	8.00	345.00
39	อาคารชุด (อาคารคอนโดมิเนียม 47 ห้อง)	2555	-	2,403.00	-	2,403.00	10.00	345.00
40	อาคารหอพักนักศึกษา (เก่า) 196 ห้อง	2551	405.00	7,955.00	788.00	9,148.00	10.00	345.00
41	อาคารหอพักนักศึกษา (ใหม่) 229 ห้อง	2564	7,800.00	9,200.00	-	17,000.00	10.00	345.00

42	อาคารศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์		-	41.00	-	41.00	8.00	345.00
43	อาคารเรือนโคราช	2559	-	300.00	-	300.00	8.00	345.00
44	อาคารอเนกประสงค์ (ร้านขายอาหารริมคลอง)	2554	-	144.00	-	144.00	8.00	345.00
45	อาคารโรงเก็บของ (กองอาคารสถานที่)	2564	-	252.00	-	252.00	8.00	345.00
46	อาคารป้อมยามรักษาความปลอดภัย (หน้าอ.25)		-	12.25	-	12.25	8.00	345.00
47	อาคารป้อมยามรักษาความปลอดภัย (หน้าประตู 2)		-	12.25	-	12.25	8.00	345.00
48	อาคารศาลาพักผ่อนนักศึกษา (อาคาร 10)		-	60.00	-	60.00	8.00	345.00
49	อาคารศาลาพักผ่อนนักศึกษา (สาธิต)		-	60.00	-	60.00	8.00	345.00
50	อาคารแฟลตข้าราชการ (3 ชั้น)		538.60	254.00	-	792.60	10.00	345.00
51	บ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่ (20 หน่วย)		-	720.00	-	720.00	12.00	345.00
52	บ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่ (8 หน่วย)		-	288.00	-	288.00	12.00	345.00
53	บ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่ (3 หน่วย)		-	108.00	-	108.00	12.00	345.00
54	บ้านพักข้าราชการ 494		-	90.00	-	90.00	12.00	345.00
55	บ้านพักข้าราชการ 498		-	90.00	-	90.00	12.00	345.00
56	บ้านพักข้าราชการ 500		-	90.00	-	90.00	12.00	345.00
57	บ้านพักข้าราชการ 508		-	90.00	-	90.00	12.00	345.00
58	บ้านพักข้าราชการ 556		-	90.00	-	90.00	12.00	345.00
	รวม		67,064.36	154,250.75	9,950.21	231,265.32		

ข้อมูลการใช้พื้นที่อาคารรายเดือน

เดือน	อาคารทุกประเภท (ตารางเมตร)		
	พื้นที่ปรับอากาศ	พื้นที่ไม่ปรับอากาศ	พื้นที่ทั้งหมด
มกราคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
กุมภาพันธ์	67,064.36	154,520.75	221,585.11
มีนาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
เมษายน	67,064.36	154,520.75	221,585.11
พฤษภาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
มิถุนายน	67,064.36	154,520.75	221,585.11
กรกฎาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
สิงหาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
กันยายน	67,064.36	154,520.75	221,585.11
ตุลาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
พฤศจิกายน	67,064.36	154,520.75	221,585.11
ธันวาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
เฉลี่ยต่อเดือน (นับ 12 เดือนที่มีการใช้งาน)	67,064.36	154,520.75	221,585.11

4.1.2 ข้อมูลระบบไฟฟ้าในรอบปี 2567

4.1.2.1) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า

ลำดับ	ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	อัตราการใช้ไฟฟ้า	หม้อแปลง			
1	ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร	23058077	020013279532	TOU	ขนาด	250	kVA จำนวน	1 ตัว
					ขนาด	315	kVA จำนวน	3 ตัว
					ขนาด	400	kVA จำนวน	1 ตัว
					ขนาด	500	kVA จำนวน	3 ตัว
					ขนาด	630	kVA จำนวน	1 ตัว
					ขนาด	1,000	kVA จำนวน	5 ตัว
					ขนาด	1,250	kVA จำนวน	3 ตัว
					ขนาด	1,600	kVA จำนวน	2 ตัว
					ขนาด	2,000	kVA จำนวน	2 ตัว
					รวม	19,675	kVA	

4.1.2.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี

หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า : 23058077 **หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า : 020013279532**

เดือน	พลังงานไฟฟ้าสูงสุด				พลังงานไฟฟ้า		ปริมาณกิโลวาร์		ค่าไฟฟ้ารวม+VAT (บาท)	ตัวประกอบภาระไฟฟ้า (%)	ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/kwh)
	P (kw)	PP/OP1 (kw)	PP/OP2 (kw)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	kwh	ค่าใช้จ่าย (บาท)	kVAR	ค่าใช้จ่าย (บาท)			
มกราคม	2,136.00	1,116.00	1,032.00	283,938.48	470,640.00	2,161,741.97	768.00	-	2,313,063.91	29.62	4.91
กุมภาพันธ์	2,676.00	1,584.00	972.00	355,720.68	545,160.00	2,555,945.34	768.00	-	2,734,861.51	30.32	5.02
มีนาคม	3,108.00	1,620.00	1,500.00	413,145.44	647,660.00	2,991,064.21	936.00	-	3,200,438.70	28.01	4.94
เมษายน	3,192.00	2,268.00	1,788.00	424,312.56	595,920.00	2,813,270.71	1,164.00	-	3,010,199.66	25.93	5.05
พฤษภาคม	2,952.00	1,620.00	2,232.00	392,409.36	530,640.00	2,489,898.27	1,296.00	-	2,664,191.15	24.16	5.02
มิถุนายน	3,456.00	2,088.00	2,352.00	459,406.08	688,920.00	3,174,474.68	1,380.00	-	3,396,687.91	27.69	4.93
กรกฎาคม	3,324.00	2,028.00	1,296.00	441,859.32	633,720.00	3,008,344.40	1,152.00	-	3,218,928.51	25.62	5.08
สิงหาคม	3,360.00	1,980.00	2,052.00	446,644.80	758,640.00	3,439,769.67	1,308.00	-	3,680,553.55	30.35	4.85
กันยายน	3,468.00	2,604.00	1,596.00	461,001.24	698,760.00	3,268,933.11	1,416.00	-	3,497,758.43	27.98	5.01
ตุลาคม	2,748.00	1,584.00	1,764.00	365,291.00	596,280.00	2,761,208.47	1,176.00	-	2,954,493.06	29.16	4.95
พฤศจิกายน	2,820.00	1,560.00	1,704.00	374,852.60	1,550,920.00	2,565,066.58	1,164.00	-	2,744,621.24	76.38	1.77
ธันวาคม	2,124.00	1,308.00	852.00	282,343.32	387,840.00	1,793,346.91	564.00	-	1,918,881.19	24.54	4.95
รวม				4,700,924.88	8,105,100.00	33,023,064.32	13,092.00	-	35,334,678.82		

รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด : 8,105,100.00 kwh

4.1.3 ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในรอบปี 2567

4.1.3.1) ข้อมูลการใช้พลังงานสิ้นเปลือง

ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้	เดือน	ปริมาณการใช้	หน่วย	ค่าความร้อนเฉลี่ย (MJ/หน่วย)		คิดเป็น (MJ)	มูลค่า (บาท)
	รวม	-			-	-	-
	รวมทั้งหมด					-	-

4.1.3.2) ข้อมูลการใช้พลังงานหมุนเวียน

ชนิดพลังงานที่ใช้	เดือน	ปริมาณการใช้	หน่วย	ค่าความร้อนเฉลี่ย (MJ/หน่วย)		คิดเป็น (MJ)	มูลค่า (บาท)
	รวม	-			-	-	-
	รวมทั้งหมด					-	-

4.1.3.3) ข้อมูลการใช้ไอน้ำที่ซื้อ

อุณหภูมิ °C	ความดัน (บาร์)	เดือน	ปริมาณการใช้ (ตัน)	ค่าเอนทัลปี (MJ/หน่วย)		คิดเป็น (MJ)	มูลค่า (บาท)
		รวม	-	-		-	-
		รวมทั้งหมด	-			-	-

4.1.3.4) ข้อมูลการพลังงานหมุนเวียนธรรมชาติ

4.1.4 ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ารอบปี 2567

4.1.5 ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

ชื่อระบบ	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		วิธีการ
	ร้อยละ	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	
ระบบแสงสว่าง	6.60	534,936.60	ประเมิน
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	70.66	5,727,063.66	ประเมิน
ระบบทำความเย็น	16.61	1,346,257.11	ประเมิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าอื่นๆ	6.13	496,842.63	ประเมิน
รวม	100.00	8,105,100.00	

4.1.6 ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน

ชื่อระบบ	อุปกรณ์	เชื้อเพลิง	ปริมาณการใช้พลังงาน		วิธีการ
			ร้อยละ	เมกะจูล/ปี	
รวม			-	-	

การประเมินระดับผลิตภัณฑ์

ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่บริการ 2567

เดือน	ปริมาณพลังงานที่ใช้			การใช้พื้นที่ (ตารางเมตร)	SEC (MJ/ตารางเมตร)
	ไฟฟ้า (kWh)	ความร้อน (MJ)	รวมทั้งหมด (MJ)		
มกราคม	470,640.00	-	1,694,304.00	221,585.11	7.65
กุมภาพันธ์	545,160.00	-	1,962,576.00	221,585.11	8.86
มีนาคม	647,660.00	-	2,331,576.00	221,585.11	10.52
เมษายน	595,920.00	-	2,145,312.00	221,585.11	9.68
พฤษภาคม	530,640.00	-	1,910,304.00	221,585.11	8.62
มิถุนายน	688,920.00	-	2,480,112.00	221,585.11	11.19
กรกฎาคม	633,720.00	-	2,281,392.00	221,585.11	10.30
สิงหาคม	758,640.00	-	2,731,104.00	221,585.11	12.33
กันยายน	698,760.00	-	2,515,536.00	221,585.11	11.35
ตุลาคม	596,280.00	-	2,146,608.00	221,585.11	9.69
พฤศจิกายน	1,550,920.00	-	5,583,312.00	221,585.11	25.20
ธันวาคม	387,840.00	-	1,396,224.00	221,585.11	6.30

การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ

ระบบที่ใช้พลังงาน	ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก	คุณสมบัติ	การใช้เชื้อเพลิง	การใช้พลังงาน	สัดส่วนการใช้พลังงานในระบบ	ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 75 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480		• ไฟฟ้า : 1008 kWh • ความร้อน : MJ	.21 %	• ค่าพิกัด : 2100 lm/w • ใช้งานจริง : 2100 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 76 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480		• ไฟฟ้า : 1313.28 kWh • ความร้อน : MJ	.28 %	• ค่าพิกัด : 2736 lm/w • ใช้งานจริง : 2736 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 100 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480		• ไฟฟ้า : 1344 kWh • ความร้อน : MJ	.29 %	• ค่าพิกัด : 2800 lm/w • ใช้งานจริง : 2800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 88 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480		• ไฟฟ้า : 1520.64 kWh • ความร้อน : MJ	.32 %	• ค่าพิกัด : 3168 lm/w • ใช้งานจริง : 3168 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 75 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480		• ไฟฟ้า : 1008 kWh • ความร้อน : MJ	.21 %	• ค่าพิกัด : 2100 lm/w • ใช้งานจริง : 2100 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 20 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480		• ไฟฟ้า : 345.6 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 720 lm/w • ใช้งานจริง : 720 lm/w

ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 2000 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 26880 kWh • ความร้อน : MJ	5.73 %	• ค่าพิกัด : 5600 lm/w • ใช้งานจริง : 5600 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 1879 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 32469.12 kWh • ความร้อน : MJ	6.92 %	• ค่าพิกัด : 67644 lm/w • ใช้งานจริง : 67644 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 100 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1344 kWh • ความร้อน : MJ	.29 %	• ค่าพิกัด : 2800 lm/w • ใช้งานจริง : 2800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 140 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2419.2 kWh • ความร้อน : MJ	.52 %	• ค่าพิกัด : 5040 lm/w • ใช้งานจริง : 5040 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 200 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2688 kWh • ความร้อน : MJ	.57 %	• ค่าพิกัด : 5600 lm/w • ใช้งานจริง : 5600 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 240 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4147.2 kWh • ความร้อน : MJ	.88 %	• ค่าพิกัด : 8640 lm/w • ใช้งานจริง : 8640 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 250 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3360 kWh • ความร้อน : MJ	.72 %	• ค่าพิกัด : 7000 lm/w • ใช้งานจริง : 7000 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 100 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1728 kWh • ความร้อน : MJ	.37 %	• ค่าพิกัด : 3600 lm/w • ใช้งานจริง : 3600 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 168 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 725.76 kWh • ความร้อน : MJ	.15 %	• ค่าพิกัด : 1512 lm/w • ใช้งานจริง : 1512 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 96 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1658.88 kWh • ความร้อน : MJ	.35 %	• ค่าพิกัด : 3456 lm/w • ใช้งานจริง : 3456 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 100 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1344 kWh • ความร้อน : MJ	.29 %	• ค่าพิกัด : 2800 lm/w • ใช้งานจริง : 2800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 121 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2090.88 kWh • ความร้อน : MJ	.45 %	• ค่าพิกัด : 4356 lm/w • ใช้งานจริง : 4356 lm/w

ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 50 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 15603.84 kWh • ความร้อน : MJ	3.33 %	• ค่าพิกัด : 32508 lm/w • ใช้งานจริง : 32508 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 50 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 672 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1400 lm/w • ใช้งานจริง : 1400 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 22 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 380.16 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 792 lm/w • ใช้งานจริง : 792 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 500 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6720 kWh • ความร้อน : MJ	1.43 %	• ค่าพิกัด : 14000 lm/w • ใช้งานจริง : 14000 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 425 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7344 kWh • ความร้อน : MJ	1.57 %	• ค่าพิกัด : 15300 lm/w • ใช้งานจริง : 15300 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 88 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1182.72 kWh • ความร้อน : MJ	.25 %	• ค่าพิกัด : 2464 lm/w • ใช้งานจริง : 2464 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 73 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1261.44 kWh • ความร้อน : MJ	.27 %	• ค่าพิกัด : 2628 lm/w • ใช้งานจริง : 2628 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 100 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1344 kWh • ความร้อน : MJ	.29 %	• ค่าพิกัด : 2800 lm/w • ใช้งานจริง : 2800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 82 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1416.96 kWh • ความร้อน : MJ	.3 %	• ค่าพิกัด : 2952 lm/w • ใช้งานจริง : 2952 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 44 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 591.36 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1232 lm/w • ใช้งานจริง : 1232 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 1000 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 13440 kWh • ความร้อน : MJ	2.87 %	• ค่าพิกัด : 2800 lm/w • ใช้งานจริง : 2800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 729 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 12769.92 kWh • ความร้อน : MJ	2.72 %	• ค่าพิกัด : 26604 lm/w • ใช้งานจริง : 26604 lm/w

ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 100 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1344 kWh • ความร้อน : MJ	.29 %	• ค่าพิกัด : 2800 lm/w • ใช้งานจริง : 2800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 86 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1486.08 kWh • ความร้อน : MJ	.32 %	• ค่าพิกัด : 3096 lm/w • ใช้งานจริง : 3096 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 500 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6720 kWh • ความร้อน : MJ	1.43 %	• ค่าพิกัด : 14000 lm/w • ใช้งานจริง : 14000 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 546 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9434.88 kWh • ความร้อน : MJ	2.01 %	• ค่าพิกัด : 19656 lm/w • ใช้งานจริง : 19656 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 250 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3360 kWh • ความร้อน : MJ	.72 %	• ค่าพิกัด : 7000 lm/w • ใช้งานจริง : 7000 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 200 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3456 kWh • ความร้อน : MJ	.74 %	• ค่าพิกัด : 7200 lm/w • ใช้งานจริง : 7200 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 400 w • จำนวน: 50 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9600 kWh • ความร้อน : MJ	2.05 %	• ค่าพิกัด : 20000 lm/w • ใช้งานจริง : 20000 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 1000 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 13440 kWh • ความร้อน : MJ	2.87 %	• ค่าพิกัด : 28000 lm/w • ใช้งานจริง : 28000 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 825 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14256 kWh • ความร้อน : MJ	3.04 %	• ค่าพิกัด : 29700 lm/w • ใช้งานจริง : 29700 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 97 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1303.68 kWh • ความร้อน : MJ	.28 %	• ค่าพิกัด : 2716 lm/w • ใช้งานจริง : 2716 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 721 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 12458.88 kWh • ความร้อน : MJ	2.66 %	• ค่าพิกัด : 25956 lm/w • ใช้งานจริง : 25956 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 116 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1559.04 kWh • ความร้อน : MJ	.33 %	• ค่าพิกัด : 3248 lm/w • ใช้งานจริง : 3248 lm/w

ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 404 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6981.12 kWh • ความร้อน : MJ	1.49 %	• ค่าพิกัด : 14544 lm/w • ใช้งานจริง : 14544 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 50 w • จำนวน: 17 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 408 kWh • ความร้อน : MJ	.09 %	• ค่าพิกัด : 850 lm/w • ใช้งานจริง : 850 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 9 w • จำนวน: 65 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 280.8 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 585 lm/w • ใช้งานจริง : 585 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 11 w • จำนวน: 151 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 797.28 kWh • ความร้อน : MJ	.17 %	• ค่าพิกัด : 1661 lm/w • ใช้งานจริง : 1661 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 14 w • จำนวน: 98 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 658.56 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1372 lm/w • ใช้งานจริง : 1372 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 18 w • จำนวน: 180 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1555.2 kWh • ความร้อน : MJ	.33 %	• ค่าพิกัด : 3240 lm/w • ใช้งานจริง : 3240 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 24 w • จำนวน: 50 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 576 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1200 lm/w • ใช้งานจริง : 1200 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 660 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 8870.4 kWh • ความร้อน : MJ	1.89 %	• ค่าพิกัด : 18480 lm/w • ใช้งานจริง : 18480 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 55 w • จำนวน: 150 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3960 kWh • ความร้อน : MJ	.84 %	• ค่าพิกัด : 8250 lm/w • ใช้งานจริง : 8250 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 400 w • จำนวน: 28 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5376 kWh • ความร้อน : MJ	1.15 %	• ค่าพิกัด : 11200 lm/w • ใช้งานจริง : 11200 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 2000 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 26880 kWh • ความร้อน : MJ	5.73 %	• ค่าพิกัด : 56000 lm/w • ใช้งานจริง : 56000 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 100 w • จำนวน: 260 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 12480 kWh • ความร้อน : MJ	2.66 %	• ค่าพิกัด : 26000 lm/w • ใช้งานจริง : 26000 lm/w

ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 2563 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 34446.72 kWh • ความร้อน : MJ	7.34 %	• ค่าพิกัด : 71764 lm/w • ใช้งานจริง : 71764 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 400 w • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1536 kWh • ความร้อน : MJ	.33 %	• ค่าพิกัด : 3200 lm/w • ใช้งานจริง : 3200 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 14 w • จำนวน: 193 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1296.96 kWh • ความร้อน : MJ	.28 %	• ค่าพิกัด : 2702 lm/w • ใช้งานจริง : 2702 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 265 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3561.6 kWh • ความร้อน : MJ	.76 %	• ค่าพิกัด : 7420 lm/w • ใช้งานจริง : 7420 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 9 w • จำนวน: 25 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 108 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 225 lm/w • ใช้งานจริง : 225 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	• พิกัดขนาด : 18 w • จำนวน: 386 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3335.04 kWh • ความร้อน : MJ	.71 %	• ค่าพิกัด : 6948 lm/w • ใช้งานจริง : 6948 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8)	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 4590 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 79315.2 kWh • ความร้อน : MJ	16.91 %	• ค่าพิกัด : 165240 lm/w • ใช้งานจริง : 165240 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 18 w • จำนวน: 191 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1650.24 kWh • ความร้อน : MJ	.35 %	• ค่าพิกัด : 3438 lm/w • ใช้งานจริง : 3438 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 150 w • จำนวน: 20 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1440 kWh • ความร้อน : MJ	.31 %	• ค่าพิกัด : 3000 lm/w • ใช้งานจริง : 3000 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 150 w • จำนวน: 132 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9504 kWh • ความร้อน : MJ	2.03 %	• ค่าพิกัด : 19800 lm/w • ใช้งานจริง : 19800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 150 w • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 576 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1200 lm/w • ใช้งานจริง : 1200 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 250 w • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 480 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1000 lm/w • ใช้งานจริง : 1000 lm/w

ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 60 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1036.8 kWh • ความร้อน : MJ	.22 %	• ค่าพิกัด : 2160 lm/w • ใช้งานจริง : 2160 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 400 w • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2112 kWh • ความร้อน : MJ	.45 %	• ค่าพิกัด : 4400 lm/w • ใช้งานจริง : 4400 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 19 w • จำนวน: 27 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 246.24 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 513 lm/w • ใช้งานจริง : 513 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 9 w • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 17.28 kWh • ความร้อน : MJ	0 %	• ค่าพิกัด : 36 lm/w • ใช้งานจริง : 36 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 19 w • จำนวน: 27 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 246.24 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 513 lm/w • ใช้งานจริง : 513 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 9 w • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 17.28 kWh • ความร้อน : MJ	0 %	• ค่าพิกัด : 36 lm/w • ใช้งานจริง : 36 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 400 w • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2112 kWh • ความร้อน : MJ	.45 %	• ค่าพิกัด : 4400 lm/w • ใช้งานจริง : 4400 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 20 w • จำนวน: 79 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 758.4 kWh • ความร้อน : MJ	.16 %	• ค่าพิกัด : 1580 • ใช้งานจริง : 1580 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอด LED	• พิกัดขนาด : 20 w • จำนวน: 15 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 144 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 300 lm/w • ใช้งานจริง : 300 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 19 w • จำนวน: 22 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 248.71 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 418 lm/w • ใช้งานจริง : 418 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 36 w • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 128.52 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 418 lm/w • ใช้งานจริง : 418 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 14 w • จำนวน: 72 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 599.76 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1008 lm/w • ใช้งานจริง : 1008 lm/w

ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 3 w • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3.57 kWh • ความร้อน : MJ	0 %	• ค่าพิกัด : 6 lm/w • ใช้งานจริง : 6 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 6 w • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 28.56 kWh • ความร้อน : MJ	0 %	• ค่าพิกัด : 48 lm/w • ใช้งานจริง : 48 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 24 w • จำนวน: 18 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 257.04 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 432 lm/w • ใช้งานจริง : 432 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 100 w • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 476 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 800 lm/w • ใช้งานจริง : 800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 200 w • จำนวน: 17 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 2023 kWh • ความร้อน : MJ	34 %	• ค่าพิกัด : 3400 lm/w • ใช้งานจริง : 3400 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 10 w • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 29.75 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 50 lm/w • ใช้งานจริง : 50 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 110 w • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 458.15 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 770 lm/w • ใช้งานจริง : 770 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 150 w • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 357 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 600 lm/w • ใช้งานจริง : 600 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 19 w • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 45.22 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 76 lm/w • ใช้งานจริง : 76 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 28 w • จำนวน: 100 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 595	• ไฟฟ้า : 1666 kWh • ความร้อน : MJ	.28 %	• ค่าพิกัด : 2800 lm/w • ใช้งานจริง : 2800 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 7 w • จำนวน: 10 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 33.6 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 70 lm/w • ใช้งานจริง : 70 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 5 w • จำนวน: 130 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 312 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 650 lm/w • ใช้งานจริง : 650 lm/w

ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 16 w • จำนวน: 60 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 460.8 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 960 lm/w • ใช้งานจริง : 960 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 20 w • จำนวน: 392 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3763.2 kWh • ความร้อน : MJ	.8 %	• ค่าพิกัด : 7840 lm/w • ใช้งานจริง : 7840 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 10 w • จำนวน: 196 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 940.8 kWh • ความร้อน : MJ	.2 %	• ค่าพิกัด : 1960 lm/w • ใช้งานจริง : 1960 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 7 w • จำนวน: 784 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2634.24 kWh • ความร้อน : MJ	.56 %	• ค่าพิกัด : 5488 lm/w • ใช้งานจริง : 5488 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 11 w • จำนวน: 491 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2592.48 kWh • ความร้อน : MJ	.55 %	• ค่าพิกัด : 5401 lm/w • ใช้งานจริง : 5401 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 7 w • จำนวน: 675 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2268 kWh • ความร้อน : MJ	.48 %	• ค่าพิกัด : 4725 lm/w • ใช้งานจริง : 4725 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 8 w • จำนวน: 21 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 80.64 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 168 lm/w • ใช้งานจริง : 168 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 10 w • จำนวน: 39 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 187.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 390 lm/w • ใช้งานจริง : 390 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 12 w • จำนวน: 174 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1002.24 kWh • ความร้อน : MJ	.21 %	• ค่าพิกัด : 2088 lm/w • ใช้งานจริง : 2088 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 14 w • จำนวน: 71 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 477.12 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 994 lm/w • ใช้งานจริง : 994 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 16 w • จำนวน: 1179 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9054.72 kWh • ความร้อน : MJ	1.93 %	• ค่าพิกัด : 18864 lm/w • ใช้งานจริง : 18864 lm/w
ระบบแสงสว่าง	หลอดไฟฟ้าอื่น ๆ	• พิกัดขนาด : 18 w • จำนวน: 458 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3957.12 kWh • ความร้อน : MJ	.84 %	• ค่าพิกัด : 8244 lm/w • ใช้งานจริง : 8244 lm/w

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 45000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1615.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2153.55 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 19000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1870.51 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1076.8 kWh • ความร้อน : MJ	.2 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.4 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 250000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2691.94 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 28 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 16000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3937.92 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 19 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4331.71 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5119.3 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14176 kWh • ความร้อน : MJ	.23 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 24 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4102 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 19000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1181.38 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 380000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 6563.2 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4102 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 42000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 6891.36 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 861.42 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48100 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 3452.86 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 35441.28 kWh • ความร้อน : MJ	.57 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 19000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3117.52 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 17720.64 kWh • ความร้อน : MJ	.29 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 1476.72 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 15000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2625.28 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี	• ไฟฟ้า : 1968.96 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr

		800			
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 646.07 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5250.56 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5250.56 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu1 • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5250.56 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5250.56 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 646.07 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 1968.96 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 1968.96 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3937.92 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3937.92 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3937.92 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 22000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6497.57 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 22000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 7219.52 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 13782.72 kWh • ความร้อน : MJ	.22 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 4307.1 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 430.71 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1292.13 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

		• ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800			
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 1968.96 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 7875.84 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 7875.84 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 10501.12 kWh • ความร้อน : MJ	.17 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 1476.72 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8204 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr

ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4102 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3937.92 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 15751.68 kWh • ความร้อน : MJ	.25 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 23627.52 kWh • ความร้อน : MJ	.38 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 35000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 23627.52 kWh • ความร้อน : MJ	.38 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8860.32 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 14767.2 kWh • ความร้อน : MJ	.24 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 17720.64 kWh • ความร้อน : MJ	.29 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 47 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14176.51 kWh • ความร้อน : MJ	.23 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9451.01 kWh • ความร้อน : MJ	.15 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1722.84 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.25 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4725.5 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1181.38 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4725.5 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14176.51 kWh • ความร้อน : MJ	.23 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3741.02 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14964.1 kWh • ความร้อน : MJ	.24 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 26 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 37000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7285.15 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 27 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1181.38 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7482.05 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 39000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7678.94 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 19000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 6235.04 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 37000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 6070.96 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14964.1 kWh • ความร้อน : MJ	.24 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 24 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6300.67 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 19 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6300.67 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 24 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6300.67 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	1.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.6 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38700 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 25399.58 kWh • ความร้อน : MJ	.41 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38700 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 5556.16 kWh • ความร้อน : MJ	.09 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33400 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 10960.54 kWh • ความร้อน : MJ	.18 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33400 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6576.33 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33400 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6576.33 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33400 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6576.33 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33400 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6576.33 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38700 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 5556.16 kWh • ความร้อน : MJ	.09 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38700 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 5556.16 kWh • ความร้อน : MJ	.09 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33400 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2397.62 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33400 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6576.33 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33400 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6576.33 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 37000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3642.58 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1181.38 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36200 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14255.27 kWh • ความร้อน : MJ	1.21 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30500 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี	• ไฟฟ้า : 6005.33 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr

		• ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480			
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36200 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7127.64 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30500 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6005.33 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30500 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6005.33 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30500 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6005.33 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2362.75 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2362.75 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 20000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1968.96 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 15000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4102 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1292.13 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 19000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 681.96 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 19 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : 1181.38 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2440.69 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2440.69 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3248.78 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 16000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 4737.81 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3248.78 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3937.92 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4102 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2584.26 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1292.13 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8204 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5414.64 kWh • ความร้อน : MJ	.09 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4102 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1184.45 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4266.08 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 31000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 15259.44 kWh • ความร้อน : MJ	.25 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1148.56 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1579.27 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1292.13 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 446.6 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4102 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 4102 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1292.13 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1794.63 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1435.7 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 430.71 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 15 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 6460.65 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1292.13 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1292.13 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 17 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 7322.07 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1292.13 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1722.84 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 16 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 16 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 20 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 9 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 9 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2362.75 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 28000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2756.54 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8204 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8204 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9451.01 kWh • ความร้อน : MJ	.15 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 896	• ไฟฟ้า : 9936.69 kWh • ความร้อน : MJ	.16 %	• ค่าพิกัด : 1.085 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 992	• ไฟฟ้า : 11649.68 kWh • ความร้อน : MJ	.18 %	• ค่าพิกัด : 1.076 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.38 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 1088	• ไฟฟ้า : 13362.68 kWh • ความร้อน : MJ	.21 %	• ค่าพิกัด : 1.067 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.36 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4725.5 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 14767.2 kWh • ความร้อน : MJ	.24 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 897.31 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5136.19 kWh • ความร้อน : MJ	.09 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 15000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1476.72 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14964.1 kWh • ความร้อน : MJ	.24 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 35000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14176.51 kWh • ความร้อน : MJ	.23 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 10829.28 kWh • ความร้อน : MJ	.17 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 35000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 6284.26 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6497.57 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 19000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 39000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3248.78 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3248.78 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4331.71 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3741.02 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 28000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 13782.72 kWh • ความร้อน : MJ	.22 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1363.92 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 19 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 19 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 20000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 19 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 20000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 19 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 19 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 20000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1968.96 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 12141.92 kWh • ความร้อน : MJ	.2 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9200 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 905.72 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน		• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 21264.77 kWh • ความร้อน : MJ	.34 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3347.23 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3347.23 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 10632.38 kWh • ความร้อน : MJ	.17 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2559.65 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3248.78 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3248.78 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3347.23 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2362.75 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 16000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 16000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 20000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 25 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 20000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 25884.26 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 7178.5 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25200 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2953.44 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 32487.84 kWh • ความร้อน : MJ	.52 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 7875.84 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3445.68 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 19000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3117.52 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3839.47 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1886.41 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1886.41 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1399.81 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 3732.82 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8532.16 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3741.02 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 6235.04 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 62000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 20345.92 kWh • ความร้อน : MJ	.33 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8204 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 62000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 20345.92 kWh • ความร้อน : MJ	.33 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 1968.96 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 16000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2625.28 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 62000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 42726.43 kWh • ความร้อน : MJ	.69 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 10 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 24612 kWh • ความร้อน : MJ	.4 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 62000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 12207.55 kWh • ความร้อน : MJ	.2 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3741.02 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 62000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 18311.33 kWh • ความร้อน : MJ	.3 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 26252.8 kWh • ความร้อน : MJ	.42 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 12470.08 kWh • ความร้อน : MJ	.2 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7482.05 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 62000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 18311.33 kWh • ความร้อน : MJ	.3 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9844.8 kWh • ความร้อน : MJ	.16 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 62000 btu • จำนวน: 11 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 67141.54 kWh • ความร้อน : MJ	1.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3741.02 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 62000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6103.78 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3741.02 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 4091.75 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 4091.75 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14767.2 kWh • ความร้อน : MJ	.24 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2362.75 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4725.5 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครองปรบอากาศ (Air Condition)	• พกดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟา : kWh • ความร้อน : MJ	%	• คาพกด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 8860.32 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 37000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3642.58 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2461.2 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 897.31 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 24612 kWh • ความร้อน : MJ	.4 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3937.92 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 19000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 3117.52 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 3589.25 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4725.5 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 15751.68 kWh • ความร้อน : MJ	.25 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8204 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1181.38 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 31503.36 kWh • ความร้อน : MJ	.51 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4725.5 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6399.12 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8204 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 14 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3150.34 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2133.04 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3937.92 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30500 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6005.33 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25249 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4971.43 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40015 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25590 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 4307.1 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 12 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 70882.56 kWh • ความร้อน : MJ	1.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18100 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11879.39 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.1 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8532.16 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 44000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 8663.42 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 861.42 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2559.65 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2559.65 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2559.65 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2362.75 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 20510 kWh • ความร้อน : MJ	.33 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 60000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 12176.51 kWh • ความร้อน : MJ	.23 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 2133.04 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.19 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4725.5 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 10238.59 kWh • ความร้อน : MJ	.17 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 10000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 886.03 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 2559.65 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 37000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 31000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9155.66 kWh • ความร้อน : MJ	.15 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30300 • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

		• ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :			
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5119.13 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 11 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3455.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 14176.51 kWh • ความร้อน : MJ	.23 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 48000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9844.8 kWh • ความร้อน : MJ	.16 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 15 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 36918 kWh • ความร้อน : MJ	.6 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7482.05 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 17228.4 kWh • ความร้อน : MJ	.28 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 21264.77 kWh • ความร้อน : MJ	.34 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5119.3 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3741.02 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 13 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 31995.6 kWh • ความร้อน : MJ	.52 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5906.88 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 17 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 41840.4 kWh • ความร้อน : MJ	.67 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 17 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7678.94 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 21 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 21000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 35000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 35000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 35000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1181.38 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 15000 • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1476.72 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 6300.67 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 4594.24 kWh • ความร้อน : MJ	.07 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1794.63 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.24 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 19689.6 kWh • ความร้อน : MJ	.39 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 8860.32 kWh • ความร้อน : MJ	.18 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 40000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 11813.76 kWh • ความร้อน : MJ	.24 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 13 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 15000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 538.39 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 15000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 538.39 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 5119.3 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 6 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 1772.06 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 31000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 10632.38 kWh • ความร้อน : MJ	.17 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 2 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 10632.38 kWh • ความร้อน : MJ	.17 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 23627.52 kWh • ความร้อน : MJ	.38 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 32000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 20 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 466.6 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 13000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 22 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 466.6 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9844.8 kWh • ความร้อน : MJ	.16 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7088.26 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7383.6 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 18 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3544.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.13 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.5 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30300 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 8948.92 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30300 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 8948.92 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 38000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2727.83 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 24000 btu • จำนวน: 8 • อายุการใช้งาน : 1 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 6891.36 kWh • ความร้อน : MJ	.11 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 9200 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 990.63 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 646.07 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 34000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1220.35 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36167 btu • จำนวน: 7 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 41539.97 kWh • ความร้อน : MJ	.67 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 12624 btu • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 10356.73 kWh • ความร้อน : MJ	.17 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.3 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 16243.92 kWh • ความร้อน : MJ	.26 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3455.13 kWh • ความร้อน : MJ	.06 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 16 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 36000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 10 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 33000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 12 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 3248.78 kWh • ความร้อน : MJ	.05 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 4922.4 kWh • ความร้อน : MJ	.08 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.4 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 7 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 26000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 4 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 8 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : • จำนวน: • อายุการใช้งาน : 3 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี :	• ไฟฟ้า : kWh • ความร้อน : MJ	%	• ค่าพิกัด : • ใช้งานจริง :
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 9962.94 kWh • ความร้อน : MJ	.2 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18300 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 7206.39 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18300 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 656.83 kWh • ความร้อน : MJ	.01 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 908.08 kWh • ความร้อน : MJ	.02 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.04 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 25 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 62268.36 kWh • ความร้อน : MJ	1.24 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2153.55 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 25 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 62268.36 kWh • ความร้อน : MJ	1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 25 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 62268.36 kWh • ความร้อน : MJ	1.24 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 30000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 2153.55 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 25 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 62268.36 kWh • ความร้อน : MJ	1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 25 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 62268.36 kWh • ความร้อน : MJ	1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 25 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 480	• ไฟฟ้า : 62268.36 kWh • ความร้อน : MJ	1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr

ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 1816.16 kWh • ความร้อน : MJ	.03 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 25300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 8302.45 kWh • ความร้อน : MJ	.13 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)	• พิกัดขนาด : 18300 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 800	• ไฟฟ้า : 6005.33 kWh • ความร้อน : MJ	.1 %	• ค่าพิกัด : 1.04 kw/tr • ใช้งานจริง : 1.2 kw/tr
ระบบทำความเย็น	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)	• พิกัดขนาด : 1200000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 494113.47 kWh • ความร้อน : MJ	7.97 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)	• พิกัดขนาด : 600000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 23 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 119268.77 kWh • ความร้อน : MJ	1.92 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)	• พิกัดขนาด : 460000 btu • จำนวน: 12 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 198126.6 kWh • ความร้อน : MJ	3.2 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .55 kw/tr
ระบบทำความเย็น	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)	• พิกัดขนาด : 250000 btu • จำนวน: 10 • อายุการใช้งาน : 5 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 89731.25 kWh • ความร้อน : MJ	1.45 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .55 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 300000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 43071 kWh • ความร้อน : MJ	.69 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 150000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 16151.63 kWh • ความร้อน : MJ	.26 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 150000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 16151.63 kWh • ความร้อน : MJ	.26 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 150000 btu • จำนวน: 3 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 16151.63 kWh • ความร้อน : MJ	.26 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr

ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 120000 btu • จำนวน: 4 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 861420 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 400000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 28714 kWh • ความร้อน : MJ	.46 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 200000 btu • จำนวน: 1 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 7178.5 kWh • ความร้อน : MJ	.12 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 120000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 9 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 8614.2 kWh • ความร้อน : MJ	.14 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)	• พิกัดขนาด : 153000 btu • จำนวน: 2 • อายุการใช้งาน : 6 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 10983.11 kWh • ความร้อน : MJ	.18 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .55 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 102800 btu • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 18448.75 kWh • ความร้อน : MJ	.3 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr
ระบบทำความเย็น	ชุดจ่ายลมเย็น (AHU)	• พิกัดขนาด : 102800 btu • จำนวน: 5 • อายุการใช้งาน : 15 ปี • ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี : 175	• ไฟฟ้า : 18448.75 kWh • ความร้อน : MJ	.3 %	• ค่าพิกัด : .55 kw/tr • ใช้งานจริง : .7 kw/tr

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

การกำหนดเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม	50
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อพื้นที่	50

มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการ	ไฟฟ้า			เชื้อเพลิง				ร้อยละผลประหยัด	เงินลงทุน (บาท)	ระยะเวลาคืนทุน (ปี)
	kW	kWh	บาท/ปี	ชนิด	ปริมาณ/ปี	หน่วย	บาท/ปี			
การเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอด LED [โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED T8 18W จำนวน 500 หลอด อาคาร 38 (อาคารปฏิบัติการรวม)]	9.00	14,400.00	61,056.00		-		-	-	57,500.00	1

หมายเหตุ : ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา

แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา		เงินลงทุน	ผู้รับผิดชอบ	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด			
การเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอด LED [โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED T8 18W จำนวน 500 หลอด อาคาร 38 (อาคารปฏิบัติการรวม)]	เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า	1 ม.ค. 2568	31 ธ.ค. 2568	57,500.00	นายเทอดศักดิ์ วีระเท่า	

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

มาตรการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา		เงินลงทุน	ผู้รับผิดชอบ	
		เริ่มต้น	สิ้นสุด			

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลำดับที่	หลักสูตร	กลุ่มผู้เข้าอบรม	จำนวนผู้เข้าอบรม	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2568	คณะ ศูนย์ สำนัก นักศึกษา นักเรียน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	259	23 ก.พ. 2568	23 ก.พ. 2568	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2	เข้าร่วมสัมมนาลูกค้ารายสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568	ลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	7	27 ก.พ. 2568	27 ก.พ. 2568	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา
3	ฝึกอบรม หลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญอาคาร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2568	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1	21 เม.ย. 2568	25 เม.ย. 2568	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลำดับที่	กิจกรรม	กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน	คณะกรรมการผู้รับผิดชอบพลังงานของมหาวิทยาลัย	48	21 ส.ค. 2568	22 ส.ค. 2568	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2	โครงการประกวด "NRRU Save Energy Idol"	คณะ ศูนย์ สำนัก นักศึกษา นักเรียน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	5	26 ส.ค. 2568	26 ส.ค. 2568	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3	กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	250	10 เม.ย. 2568	10 เม.ย. 2568	สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4	กิจกรรมการ PM บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ลูก	-	-	1 ก.พ. 2568	28 ก.พ. 2568	งานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

5.3 การเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยโรงงานได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- ☐ ติดประกาศ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ/วารสาร - ฉบับ
- ☐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้ได้รับ - คน ระดับของผู้ได้รับ
- ☐ โปสเตอร์ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เสียงตามสาย สัปดาห์ละ - ครั้ง ช่วงเวลา
- ☐ การประชุมพนักงาน เดือนละ - ครั้ง
- ☑ อื่นๆ ระบุ ผ่านทาง Website กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการฝึกอบรม

เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน





รูปที่ 5-4 เผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สรุปผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยผลการดำเนินการสรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรการ	สถานภาพการดำเนินการ	หมายเหตุ	
การเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอด LED [โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED T8 18W จำนวน 500 หลอด อาคาร 38 (อาคารปฏิบัติการรวม)]	**ได้ดำเนินการ**		

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมายและผลการอนุรักษ์	แผนการอนุรักษ์พลังงานตามเป้าหมาย	ผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริง
ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม	50	50
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อพื้นที่	50	50

ผลการติดตามการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ผลการติดตามการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามหลักสูตรแผนการฝึกอบรม

ลำดับที่	หลักสูตร	สถานภาพดำเนินการ	ภาพ
1	โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2568	**ได้ดำเนินการ** จำนวนผู้เข้าร่วม: **259** 23 ก.ค. 2568 - 23 ก.ค. 2568	

2	เข้าร่วมสัมมนาลูกค้ารายสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568	**ได้ดำเนินการ** จำนวนผู้เข้าร่วม: **7** 5 พ.ย. 2568 - 5 พ.ย. 2568	
3	ฝึกอบรม หลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญอาคาร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2568	**ได้ดำเนินการ** จำนวนผู้เข้าร่วม: **1** 21 เม.ย. 2568 - 21 เม.ย. 2568	

สรุปสถานภาพการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลำดับที่	หลักสูตร	สถานภาพดำเนินการ	ภาพ
1	โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน	**ได้ดำเนินการ** จำนวนผู้เข้าร่วม: **48** 21 ส.ค. 2568 - 22 ส.ค. 2568	

2	โครงการประกวด "NRRU Save Energy Idol"	**ได้ดำเนินการ** จำนวนผู้เข้าร่วม: **200** 26 ส.ค. 2568 - 26 ส.ค. 2568	
3	กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน	**ได้ดำเนินการ** จำนวนผู้เข้าร่วม: **250** 10 เม.ย. 2568 - 10 เม.ย. 2568	
4	กิจกรรมการ PM บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 20 ลูก	**ได้ดำเนินการ** จำนวนผู้เข้าร่วม: **20** 1 ก.พ. 2568 - 28 ก.พ. 2568	

หมายเหตุ: งานซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ข้อมูลทางด้านพลังงานในรอบปี

6.3.1 ข้อมูลการใช้อาคารในรอบปี 2568

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ปีที่เปิดใช้งาน	พื้นที่				เวลาทำงาน ชม./วัน	เวลาทำงาน วัน/ปี
			ปรับอากาศ	ไม่ปรับอากาศ	จอดรถในอาคาร	รวมทั้งหมด		
1	อาคาร4(คหกรรม)	2524	131.00	1,135.25	-	1,266.25	8.00	345.00
2	อาคาร 18 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)	2536	300.00	1,154.00	-	1,454.00	8.00	345.00
3	อาคาร 21 (อาคารศูนย์รวมประกาศข่าว)	2541	135.00	576.00	-	711.00	8.00	345.00
4	อาคาร 22 (คณะวิทยาการจัดการ)	2540	2,432.00	4,356.00	-	6,788.00	8.00	345.00
5	อาคาร 23 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)	2541	3,776.60	793.70	-	4,570.30	8.00	345.00
6	อาคารหอสมุดเก่า		1,876.00	-	-	1,876.00	8.00	345.00
7	อาคาร 24 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)	2541	1,039.00	3,113.00	-	4,152.00	8.00	345.00
8	อาคาร 25 (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร)	2545	213.50	1,052.75	-	1,266.25	8.00	345.00
9	อาคาร 26 (โปรแกรมศิลปะ)	2549	224.00	1,276.00	-	1,500.00	8.00	345.00
10	อาคาร 27 (อาคารบูรณวิทยาการ)	2549	5,996.00	5,844.00	-	11,840.00	8.00	345.00
11	อาคาร 28 (อาคาร ร.ร.สาธิต)	2551	462.40	3,537.60	-	4,000.00	8.00	345.00
12	อาคาร5(อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ฯ)	2512	680.00	2,200.00	-	2,880.00	8.00	345.00
13	อาคาร 29 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)	2551	740.00	3,760.00	-	4,500.00	8.00	345.00
14	อาคาร 30 (ศูนย์อาหาร)	2551	339.00	7,661.00	-	8,000.00	8.00	345.00
15	อาคาร 31 (อาคารเรียนรวม 90 ปี)	2552	4,875.28	12,124.72	-	17,000.00	8.00	345.00
16	อาคาร 32 (อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ฯ)	2555	5,964.00	4,404.00	-	10,368.00	8.00	345.00
17	อาคาร 33 (อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต)	2555	1,025.00	3,255.00	-	4,280.00	8.00	345.00
18	อาคาร 34 (อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา)	2556	3,309.78	7,190.22	1,625.21	12,125.21	8.00	345.00
19	อาคาร 35 (อาคารหอประชุมใหม่)	2555	7,616.00	8,984.00	3,990.00	20,590.00	8.00	345.00
20	อาคาร 36 (อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ)	2559	4,225.00	13,190.00	-	17,415.00	8.00	345.00
21	อาคาร 37 (อาคารกองอาคารสถานที่และบริการ)	2559	110.00	990.00	-	1,100.00	8.00	345.00
22	อาคาร 38 (อาคารปฏิบัติการรวม)	2561	1,685.00	25,483.21	3,547.00	30,715.21	8.00	345.00
23	อาคาร7(อาคารโปรแกรมเทคนิกสัตว์แพทย์)	2521	160.00	80.00	-	240.00	8.00	345.00
24	อาคาร 39 (อาคารเรียนโปรแกรมคหกรรมศาสตร์)	2561	160.00	32.00	-	192.00	8.00	345.00
25	อาคาร 40 (อาคารสนามฟุตบอล	2562	258.94	532.06	-	791.00	8.00	345.00
26	อาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2559	80.00	720.00	-	800.00	8.00	345.00
27	อาคารโรงเรียนสาธิต	2541	160.00	1,114.00	-	1,274.00	8.00	345.00
28	อาคารปฏิบัติการงานศิลปะ (โรงปั้น)	2549	-	192.00	-	192.00	8.00	345.00
29	อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี	2527	1,600.00	48.00	-	1,648.00	8.00	345.00
30	อาคารสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่	2554	-	90.00	-	90.00	8.00	345.00
31	อาคารโรงน้ำดื่มทับแก้ว	2555	30.00	210.00	-	240.00	8.00	345.00
32	อาคารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์	2546	-	60.00	-	60.00	8.00	345.00
33	อาคารชุด (อาคารคอนโดมิเนียม 47 ห้อง)	2555	-	2,403.00	-	2,403.00	8.00	345.00
34	อาคาร7.1(อาคารเกษตร)	2521	24.50	277.50	-	302.00	8.00	345.00
35	อาคารหอพักนักศึกษา (เก่า) 196 ห้อง	2551	405.00	7,955.00	788.00	9,148.00	8.00	345.00
36	อาคารหอพักนักศึกษา (ใหม่) 229 ห้อง	2564	7,800.00	9,200.00	-	17,000.00	8.00	345.00
37	อาคารศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์		-	41.00	-	41.00	8.00	345.00
38	อาคารเรือนโคราช	2559	-	300.00	-	300.00	8.00	345.00
39	อาคารอเนกประสงค์ (ร้านขายอาหารริมคลอง)	2554	-	144.00	-	144.00	8.00	345.00
40	อาคารโรงเก็บของ (งานอาคารสถานที่)	2564	-	252.00	-	252.00	8.00	345.00
41	อาคารป้อมยามรักษาความปลอดภัย (หน้าอ.25)		-	12.25	-	12.25	8.00	345.00
42	อาคารป้อมยามรักษาความปลอดภัย (หน้าประตู 1)		-	12.25	-	12.25	8.00	345.00
43	อาคารศาลาพักผ่อนนักศึกษา (อาคาร 10)		-	60.00	-	60.00	8.00	345.00
44	อาคาร9(อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก)	2538	3,899.31	10,998.69	-	14,898.00	8.00	345.00
45	อาคารศาลาพักผ่อนนักศึกษา (สาธิต)		-	60.00	-	60.00	8.00	345.00
46	อาคารแฟลตข้าราชการ (3 ชั้น)		538.60	254.00	-	792.60	8.00	345.00
47	บ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่ (20 หน่วย)		-	720.00	-	720.00	8.00	345.00
48	บ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่ (8 หน่วย)		-	288.00	-	288.00	8.00	345.00
49	บ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่ (3 หน่วย)		-	108.00	-	108.00	8.00	345.00
50	บ้านพักข้าราชการ 494		-	90.00	-	90.00	8.00	345.00
51	บ้านพักข้าราชการ 498		-	90.00	-	90.00	8.00	345.00
52	บ้านพักข้าราชการ 500		-	90.00	-	90.00	8.00	345.00
53	บ้านพักข้าราชการ 508		-	90.00	-	90.00	8.00	345.00

54	บ้านพักข้าราชการ 556		-	90.00	-	90.00	8.00	345.00
55	อาคาร 10 (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)	2541	837.45	1,428.55	-	2,266.00	8.00	345.00
56	อาคาร 11 (อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์)	2517	272.00	2,992.00	-	3,264.00	8.00	345.00
57	อาคาร 13 (อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ)	2521	680.00	1,136.00	-	1,816.00	8.00	345.00
58	อาคาร 15 (อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว)	2535	3,004.00	-	-	3,004.00	8.00	345.00
	รวม		67,064.36	154,250.75	9,950.21	231,265.32		

ข้อมูลการใช้พื้นที่อาคารรายเดือน

เดือน	อาคารทุกประเภท (ตารางเมตร)		
	พื้นที่ปรับอากาศ	พื้นที่ไม่ปรับอากาศ	พื้นที่ทั้งหมด
มกราคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
กุมภาพันธ์	67,064.36	154,520.75	221,585.11
มีนาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
เมษายน	67,064.36	154,520.75	221,585.11
พฤษภาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
มิถุนายน	67,064.36	154,520.75	221,585.11
กรกฎาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
สิงหาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
กันยายน	67,064.36	154,520.75	221,585.11
ตุลาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
พฤศจิกายน	67,064.36	154,520.75	221,585.11
ธันวาคม	67,064.36	154,520.75	221,585.11
เฉลี่ยต่อเดือน (นับ 12 เดือนที่มีการใช้งาน)	67,064.36	154,520.75	221,585.11

6.3.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2568

6.3.2.1) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า

ลำดับ	ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	อัตราการใช้ไฟฟ้า	หม้อแปลง			
1	ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร	23058077	020013279532	TOU	ขนาด	250	kVA จำนวน	1 ตัว
					ขนาด	315	kVA จำนวน	3 ตัว
					ขนาด	400	kVA จำนวน	1 ตัว
					ขนาด	500	kVA จำนวน	3 ตัว
					ขนาด	630	kVA จำนวน	1 ตัว
					ขนาด	1,000	kVA จำนวน	5 ตัว
					ขนาด	1,250	kVA จำนวน	3 ตัว
					ขนาด	1,600	kVA จำนวน	2 ตัว
					ขนาด	2,000	kVA จำนวน	2 ตัว
					รวม	19,675	kVA	

6.3.2.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี

หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า : 23058077 **หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า : 020013279532**

เดือน	พลังงานไฟฟ้าสูงสุด			พลังงานไฟฟ้า		ปริมาณกิโลวาร์		ค่าไฟฟ้ารวม+VAT (บาท)	ตัวประกอบภาระไฟฟ้า (%)	ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/kwh)
	P (kw)	PP/OP1 (kw)	PP/OP2 (kw)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	kwh	ค่าใช้จ่าย (บาท)	kVAR	ค่าใช้จ่าย (บาท)		
มกราคม	1,464.00	924.00	840.00	194,609.52	182,040.00	1,601,779.53	444.00	-	1,713,904.10	16.71	9.41
กุมภาพันธ์	2,376.00	1,236.00	1,560.00	315,841.68	471,600.00	2,173,465.71	744.00	-	2,325,608.31	29.54	4.93
มีนาคม	2,916.00	1,608.00	1,380.00	387,623.88	144,240.00	2,632,616.53	768.00	-	2,816,899.69	6.65	19.53
เมษายน	2,424.00	1,500.00	1,452.00	322,222.32	464,400.00	2,147,078.43	768.00	-	2,297,373.92	26.61	4.95
พฤษภาคม	2,280.00	1,392.00	1,680.00	303,080.40	473,400.00	2,066,611.65	780.00	-	2,211,274.47	27.91	4.67
มิถุนายน	3,108.00	1,920.00	1,452.00	413,146.44	542,520.00	2,445,746.24	1,224.00	-	2,616,948.48	24.24	4.82
กรกฎาคม	3,816.00	2,628.00	1,800.00	507,260.88	744,960.00	3,332,337.81	1,344.00	-	3,565,601.46	26.24	4.79
สิงหาคม	3,732.00	2,724.00	2,544.00	496,094.76	755,160.00	3,338,553.06	1,344.00	-	3,572,251.77	27.20	4.73
กันยายน	3,552.00	2,424.00	1,932.00	472,167.30	680,880.00	3,011,643.85	1,304.00	-	3,222,458.92	26.62	4.73
ตุลาคม	2,520.00	1,692.00	1,500.00	334,983.60	572,460.72	2,451,532.62	1,332.00	-	2,623,139.90	30.53	4.58
พฤศจิกายน	3,168.00	2,136.00	1,032.00	421,122.24	524,640.00	2,350,041.03	1,188.00	-	2,514,543.90	23.00	4.79
ธันวาคม	2,268.00	1,248.00	936.00	301,485.24	440,520.00	1,930,271.72	864.00	-	2,065,390.74	26.11	4.69
รวม				4,469,638.26	5,996,820.72	29,481,678.18	12,104.00	-	31,545,395.66		

รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด : 5,996,820.72 kwh

6.3.3) ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในรอบปี 2568

6.3.3.1) ข้อมูลการใช้พลังงานสิ้นเปลือง

ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้	เดือน	ปริมาณการใช้	หน่วย	ค่าความร้อนเฉลี่ย (MJ/หน่วย)	คิดเป็น (MJ)	มูลค่า (บาท)
	รวม	-		-	-	-
	รวมทั้งหมด				-	-

6.3.3.2) ข้อมูลการใช้พลังงานหมุนเวียน

ชนิดพลังงานที่ใช้	เดือน	ปริมาณการใช้	หน่วย	ค่าความร้อนเฉลี่ย (MJ/หน่วย)	คิดเป็น (MJ)	มูลค่า (บาท)
	รวม	-		-	-	-
	รวมทั้งหมด				-	-

6.3.3.3) ข้อมูลการใช้ไอน้ำที่ซื้อ

อุณหภูมิ °C	ความดัน (บาร์)	เดือน	ปริมาณการใช้ (ตัน)	ค่าเอนทัลปี (MJ/หน่วย)	คิดเป็น (MJ)	มูลค่า (บาท)
		รวม	-	-	-	-
		รวมทั้งหมด	-		-	-

6.3.3.4) ข้อมูลการพลังงานหมุนเวียนธรรมชาติ

6.3.5 ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ารอบปี 2568

6.3.6 ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

ชื่อระบบ	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		วิธีการ
	ร้อยละ	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	
ระบบแสงสว่าง	6.60	395,790.17	ประเมิน
ระบบปรับอากาศสำนักงาน	70.66	4,237,353.52	ประเมิน
ระบบทำความเย็น	16.61	996,071.92	ประเมิน
ระบบอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ	6.13	367,605.11	ประเมิน
รวม	100.00	5,996,820.72	

6.3.7 ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน

ชื่อระบบ	อุปกรณ์	เชื้อเพลิง	ปริมาณการใช้พลังงาน		วิธีการ
			ร้อยละ	เมกะจูล/ปี	
รวม			-	-	

การใช้พลังงานจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่บริการ 2568

เดือน	ปริมาณพลังงานที่ใช้			การใช้พื้นที่ (ตารางเมตร)	SEC (MJ/ตารางเมตร)
	ไฟฟ้า (kWh)	ความร้อน (MJ)	รวมทั้งหมด (MJ)		
มกราคม	182,040.00	-	655,344.00	221,585.11	2.96
กุมภาพันธ์	471,600.00	-	1,697,760.00	221,585.11	7.66
มีนาคม	144,240.00	-	519,264.00	221,585.11	2.34
เมษายน	464,400.00	-	1,671,840.00	221,585.11	7.54
พฤษภาคม	473,400.00	-	1,704,240.00	221,585.11	7.69
มิถุนายน	542,520.00	-	1,953,072.00	221,585.11	8.81
กรกฎาคม	744,960.00	-	2,681,856.00	221,585.11	12.10
สิงหาคม	755,160.00	-	2,718,576.00	221,585.11	12.27
กันยายน	680,880.00	-	2,451,168.00	221,585.11	11.06
ตุลาคม	572,460.72	-	2,060,858.59	221,585.11	9.30
พฤศจิกายน	524,640.00	-	1,888,704.00	221,585.11	8.52
ธันวาคม	440,520.00	-	1,585,872.00	221,585.11	7.16

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568


รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ ๖๒๐๗/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ให้เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. นายไกรลาศ	บำรุงชาติ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธุ์	สุทธิเทพ	กรรมการ
๓. อาจารย์สันติ	ขวนนอก	กรรมการ
๔. อาจารย์แสงเพ็ชร	จอนชัยภูมิ	กรรมการ
๕. ดร.วรุทัย	เดชดานนท์	กรรมการและเลขานุการ
๖. นายสัมพันธ์	เพียซ้าย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์)
อธิการบดี

รูปที่ 7-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง

การเผยแพร่ คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร


7.2 การเผยแพร่ คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร โดยโรงงานได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

- ☐ ติดประกาศ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ/วารสาร - ฉบับ
- ☐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้ได้รับ - คน ระดับของผู้ได้รับ
- ☐ โปสเตอร์ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เสียงตามสาย สัปดาห์ละ - ครั้ง ช่วงเวลา
- ☐ การประชุมพนักงาน เดือนละ - ครั้ง
- ☑ อื่นๆ ระบุ Website กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ให้กับพนักงานในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง



Website กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รูปที่ 7-2 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ข้อกำหนด	สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน	ผลการตรวจสอบ		ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด		ข้อควรปรับปรุง
		มี	ไม่มี	ครบ	ไม่ครบ	
1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน	1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานที่ระบุโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน	✔		✔		
	1.2 เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ	✔		✔		
	1.3 อื่นๆ (ระบุ)					
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น	2.1 ผลการประเมินการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา โดยใช้ ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)	✔		✔		- ผลการประเมินด้านการลงทุน ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ
	2.2 อื่นๆ (ระบุ)					
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	✔		✔		
	3.2 เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ	✔		✔		
	3.3 อื่นๆ (ระบุ)					
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	4.1 การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร	✔		✔		- ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชั่วโมง จำนวนวันของการใช้งานพลังงานในระบบให้ถูกต้อง เนื่องจากปี 2568 เป็นการจัดทำรายงานในระบบใหม่ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด
	4.2 การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์	✔		✔		
	4.3 การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์	✔		✔		
	4.4 อื่นๆ (ระบุ)					
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน	5.1 มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน	✔		✔		
	5.2 แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า	✔		✔		
	5.3 แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน					-
	5.4 แผนการฝึกอบรม	✔		✔		
	5.5 แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	✔		✔		
	5.6 อื่นๆ (ระบุ)					
6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน	6.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน	✔		✔		- ตรวจสอบการใส่ข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามเอกสารใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าฯ
	6.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน	✔		✔		- ตรวจสอบข้อมูลในข้อ 6.3.2.2
	6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า	✔		✔		
	6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านความร้อน					-
	6.5 ผลการติดตามการดำเนินการตามแผนฝึกอบรม			✔		
	6.6 ผลการติดตามการดำเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	✔		✔		
	6.7 อื่นๆ (ระบุ)					
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน	7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร	✔		✔		
	7.2 รายงานผลการตรวจประเมิน	✔		✔		
	7.3 อื่นๆ (ระบุ)					
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน	8.1 แผนการทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน					
	8.2 รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน					
	8.3 อื่นๆ (ระบุ)					

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
โรงงานควบคุมมีการทบทวนผลการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง รวมทั้งได้นำข้อมูลที่ได้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ร่วมในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ (มีการลงนามในผลการตรวจประเมินฯภายในองค์กร วันที่ 6 มี.ค. 2569 ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการก่อนประชุมทบทวนฯ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน

8.1 การทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน

การทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

ประชุมครั้งที่	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
1	20 มี.ค. 2569	20 มี.ค. 2569	ไฟล์การประชุม

สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจำปี 2568

ขั้นตอน	ผลการทบทวน		ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ	แนวทางการปรับปรุง	หมายเหตุ
	เหมาะสม	ควรปรับปรุง			
1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน		✔	รายชื่อคณะกรรมการตามโครงสร้างไม่ตรงกับรายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 9253/2568	มอบหมายฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข	และในครั้งถัดไปขอปรับเพิ่มรายชื่อกรรมการของหน่วยงานสถาบันภาษา
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น		✔	จำนวนเป้าหมายการประเมินยังไม่ครอบคลุม อย่างน้อยขั้นต่ำ 40% ของบุคลากรทั้งหมด	เพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบประเมินและเพิ่มการพูดคุยให้เกิดความรับรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรให้มากขึ้น	
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน		✔	นโยบาย/มาตรการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ทบทวนให้เข้ากับบริบทด้านพลังงานปัจจุบัน	
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน		✔	ตรวจสอบข้อมูลไฟฟ้าและเครื่องจักรให้ถูกต้อง	ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล	
5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน	✔			คณะกรรมการกำหนดให้มีการเพิ่มแผนการจัดทำโครงการติดตั้ง Solar Looftop ประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัย	
6. การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน	✔				
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน	✔				

การเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน


8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานขององค์กร โดยโรงงานได้ดำเนินการเผยแพร่และดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

- ☐ ติดประกาศ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ/วารสาร - ฉบับ
- ☐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้ได้รับ - คน ระดับของผู้ได้รับ ---
- ☐ โปสเตอร์ จำนวนติดประกาศ - แห่ง
- ☐ เสียงตามสาย สัปดาห์ละ - ครั้ง ช่วงเวลา ---
- ☐ การประชุมพนักงาน เดือนละ - ครั้ง
- ☑ อื่นๆ ระบุ Website (https://bgm.nrru.ac.th/posts/37) กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานให้กับพนักงานในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง



Website (https://bgm.nrru.ac.th/posts/37) กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รูปที่ 8-2 เผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานขององค์กร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ใบตอบรับการส่งรายงานการจัดการพลังงาน

เลขที่รับ รกอ.0285-68/69

ชื่อนิติบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (85302-0121)

ชื่ออาคารควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประเภท สถานศึกษา หน่วยงาน ราชการ

ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์

รับเมื่อวันที่ 30/03/2569 โดยมีเอกสารดังนี้

กลุ่ม 2 *381151620668*

☑ รับรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

☑ รายงานจัดการพลังงาน พ.ศ. 2568

☐ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน จากผู้ตรวจสอบฯ

ทีม นางสาวอาโป โพธิ์ทอง ภายใต้ อพ.(1)

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อกลุ่มวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2222 4102 - 9 ต่อ 1407 , 1411,1669
โทรสาร 0 2226 3943

สรุปสถานภาพการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุม

TSIC-ID 85302-0121

ชื่อนิติบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่ออาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

* 3 8 1 1 5 1 6 2 *

ประเภท สถานศึกษา หน่วยงาน ราชการ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี

ที่อยู่ เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 255321 โทรสาร 244739

ขนาดการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวม 21,990.00 kVA ขนาดเครื่องวัด 0.00 kVA

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ kWh/ปี

ปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ 0.00 MJ/ปี ปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าไฟฟ้า 0.00 MJ/ปี

เป็นอาคารควบคุมกลุ่ม 2 ตามหลักเกณฑ์โดยมีขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 3,530 kVA ขึ้นไป

วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ วันที่เริ่มเป็น อาคารควบคุม 12 ธันวาคม 2538

วินิจฉัยการเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม

วันที่รับเรื่อง	วันที่อนุมัติผลวินิจฉัย	วันที่แจ้งผลวินิจฉัย	เลขที่หนังสือแจ้ง
	12/12/2538		

แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ลำดับ	ชื่อผู้รับผิดชอบฯ ที่แจ้งแต่งตั้ง	วันที่รับแบบ	เลขที่เอกสาร	วันที่พิจารณา	เลขที่ ผู้รับผิดชอบ	คุณสมบัติ	สถานะ
1.	นายวีรศักดิ์ บุญทน	18/11/2541	(ช.)0986-1/41				ลาออกก่อนการแต่งตั้ง
2.	นางสุดาใจ โล่ห์วนิชชัย	22/07/2542	(ช.)0986-2/42				ลาออกก่อนการแต่งตั้ง
3.	นายธีระ สุทธิเทพ	18/11/2541	(ช.)0986-1/41				ลาออกก่อนการแต่งตั้ง
4.	นางสาวนรารัตน์ เรืองชัยจตุพร	24/01/2548	(ช.)0986-4/48				คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์
5.	นายสิงห์โต เพ็ชรไพโรจน์	21/01/2548	(ช.)0986-3/48				คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์
6.	นายพัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ	22/11/2553	(ช.)0986-5/53	26/01/2554	ผชอ.05212	ส(3)	พ้นจากความเป็นผู้รับผิดชอบ
7.	นายสิงห์โต เพ็ชรไพโรจน์	22/11/2553	(ช.)0986-5/53	26/01/2554	ผชอ.05213	ส(3)	เปลี่ยนสถานะเป็นอาวุโส
8.	นายสมภพ ทองศรี	22/02/2554	(ช.)0986-6/54	18/05/2554	ผชอ.05618	ส(3)	เปลี่ยนสถานะเป็นอาวุโส
9.	นายสิงห์โต เพ็ชรไพโรจน์	24/05/2554	(ช.อ)0986-7/54	12/07/2554	ผอส.01545	อ(4)	พ้นจากความเป็นผู้รับผิดชอบ
10.	นางจรรยา สุริยันต์	27/03/2555	(ช.)0986-8/55	17/07/2555	ผชอ.06208	ส(3)	คงอยู่
11.	นางศิริวรรณ ติสันเทียะ	27/03/2555	(ช.)0986-8/55	17/07/2555	ผชอ.06209	ส(3)	คงอยู่
12.	นายสมภพ ทองศรี	22/12/2557	(ช.อ)0986-9/57	27/01/2558	ผอส.03608	อ(4)	พ้นจากความเป็นผู้รับผิดชอบ
13.	นายสมิทธ์ ปรีชาญาณ	22/12/2557	(ช.อ)0986-9/57	27/01/2558	ผอส.03607	อ(4)	คงอยู่
14.	นายสุเมธ จันทร์สุดา	24/12/2557	(ช.)0986-10/57	23/01/2558	ผชอ.07426	ส(3)	คงอยู่
15.	นายเทอดศักดิ์ วีระเท่า	25/06/2569	(ช.)0986-11/69	02/07/2569	ผชอ.17504	ส(3)	คงอยู่

ACs ที่รับผิดชอบขั้นตอน นางสาวอาโป โพธิ์ทอง ภายใต้ อพ.(1)

สรุปสถานภาพการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุม

การส่งรายงานการจัดการพลังงาน	วันที่รับแบบ	เลขที่เอกสาร
รายงานประจำปี พ.ศ. 2553	24/03/2554	รกอ.0285/54
รายงานประจำปี พ.ศ. 2554	30/03/2555	รกอ.0285/55
รายงานประจำปี พ.ศ. 2555	09/04/2556	รกอ.0285/56
รายงานประจำปี พ.ศ. 2556	03/04/2557	รกอ.0285/57
รายงานประจำปี พ.ศ. 2557	01/04/2558	รกอ.0285-57/58
รายงานประจำปี พ.ศ. 2558	23/03/2559	รกอ.0285-58/59
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559	17/03/2560	รกอ.0285-59/60
รายงานประจำปี พ.ศ. 2560	31/03/2561	รกอ.0285-60/61
รายงานประจำปี พ.ศ. 2561	11/03/2562	รกอ.0285-61/62
รายงานประจำปี พ.ศ. 2562	30/04/2563	รกอ.0285-62/63
รายงานประจำปี พ.ศ. 2563	31/03/2564	รกอ.0285-63/64
รายงานประจำปี พ.ศ. 2564	11/04/2565	รกอ.0285-64/65
รายงานประจำปี พ.ศ. 2565	08/06/2566	รกอ.0285-65/66
รายงานประจำปี พ.ศ. 2567	31/03/2568	รกอ.0285-67/68
รายงานประจำปี พ.ศ. 2566	31/03/2567	รกอ.0285-66/67
รายงานประจำปี พ.ศ. 2568	30/03/2569	รกอ.0285-68/69

ACs ที่รับผิดชอบขั้นตอน นางสาวอาโป โพธิ์ทอง ภายใต้ อพ.(1)